

CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 2
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 19/12/2022
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Privada 7/2022
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Expediente: EXP : 722/2022
Rubro comercial: SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL
Objeto de la contratación: Tendido de ductos para anillo de fibra óptica en Campus UNRaf.

DESCRIPCIÓN

Mediante la presente, y en el marco de la Licitación Privada N° 07 2022, se procede a dar respuesta a la siguiente consulta:

Veo en el detalle que la tapa pide acero inoxidable, quería confirmar que sea así porque las que vimos en la visita eran chapa negra pintada, y la diferencia de costo entre una y otro es grande.

Para continuar con los lineamientos de lo ya ejecutado en el campus, las tapas de las cámaras de servicio e inspección serán de chapa galvanizada antideslizante (dibujo semilla de melón) como las tapas existentes y serán pintadas con esmalte sintético luego de haber realizado el tratamiento de imprimación correspondiente.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES